



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району
г. Елизово, ул. Завойко, д. 24а, тел. 8(41531)7-22-13 E-mail: ond-emr@41.mchs.gov.ru

г. Елизово

(место составления акта)

« 25 » февраля 2020 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

По адресу/адресам: 684032, Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный, ул. Ролдугина, 17

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Елизовского района по пожарному надзору капитана внутренней службы Д.И. Тимошенко от 04 февраля 2020 года № 15

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная и документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа", ОГРН 1024101225862, ИНН 4105025916 (значительный риск)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения))

Дата и время проведения проверки:

«18» февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«25» февраля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 час

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: Яруженина В.А. 04.02.2020

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: государственный инспектор Елизовского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Иванова Анастасия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБУДО «Раздольненская детская музыкальная школа» Дружинина Виктория Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общая характеристика объекта:

Объект расположен на 2 этаже двухэтажного здания, 2-й степени огнестойкости. Здание оснащено первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Здание электрифицировано. Отопление центральное, водяное.

По классу функциональной пожарной опасности объект относится к Ф 4.1.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- *требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР),*

- *требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ФЗ №123):*

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	В отношении объекта защиты организации, руководителем организации, утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)	
2.	Не обеспечено выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности о запрете курения	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)	
3.	На объекте защиты части здания различных классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 (помещения	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона Российской Федера-	


детской музыкальной школы) и Ф2.1 (помещения дома культуры) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ции от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.2 СП 4.13130.2013)	
---	---	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 15/1/1 от 25.02.2020г.


Подписи лиц проводивших проверку:



**Государственный инспектор
Елизовского района
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
А.С. Иванова**

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февр. 2020 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) (подпись)

Начальник ОНД и ПР
по Елизовскому муниципальному району
капитан внутренней службы Д.И. Тимошенко _____