

ИНСТРУКЦИЯ
«О мерах пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования
«Раздольненская детская музыкальная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает основные требования пожарной безопасности для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» (далее – **Школа**) и является обязательной для исполнения всеми работниками МБУ ДО РДМШ.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность закрепленных за работниками помещений Школы возлагается на работников, назначенных приказом директора Школы.

1.3. Каждый работник Школы должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, знать основные требования «Правил пожарной безопасности Российской Федерации», строго соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

1.4. Работники не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.5. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям Школы

2.1. На прилегающей Школе территории **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- Загромождать проезды, подъезды к зданию, наружные двери, двор, а так же подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.
- Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы.

- Разводить костры, сжигать отходы и тару.
- Во всех помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов пожарной охраны.
- Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места убирать, электрооборудование и электросети – обесточивать.

2.2. В зданиях и помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГМ, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожарные вещества и материалы.
- Устраивать склады горючих материалов, мастерские, а также размещать другие хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.
- Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких либо материалов и материальных ценностей.
- Курить в здании школы и на его прилегающей территории.
- Производить электросварочные и другие огневые работы без письменного разрешения директора Школы лицами, не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического минимума.
- Загромождать коридоры, проходы, лестничные площадки, марши лестниц и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу детей и эвакуации имущества в случае возникновения пожара.
- Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить на маршах лестниц и на площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.
- Устраивать глухие решетки на окнах.

- Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.
- Применять на путях эвакуации легковоспламеняющиеся материалы для отделки стен, потолков, ступеней и площадок в лестничных клетках.
- Хранить горючие товары или не горючие товары в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления.

3. Требования пожарной безопасности к электроустройствам

3.1. Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.

3.2. При эксплуатации электроустановок **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- Использовать электроаппараты и приборы в условиях, несоответствующим рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои защитные свойства изоляцией.
- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, ПК и ноутбуки, принтеры, копировально-множительную технику и другую бытовую технику.
- Прокладывать транзитные электропроводки кабельные линии через складские помещения.
- Применять нестандартные, самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные

аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
- Расстояние от светильников до горючих материалов, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 м.
- Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже ИП-23.
- Электрооборудование складских помещений по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения снабжения кладовых должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрытия на замок.
- Дежурное освещение в помещениях кладовых, а так же эксплуатации электронагревательных (газовых) приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
- При эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, электроприемников и другие измерения специалистами, имеющими свидетельство на право проведения этих работ, зарегистрированное в Госпожнадзоре РФ.
- Во всех помещениях, независимо от назначения, которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного и дежурного освещения, установок противопожарной защиты, а также установок работающих круглосуточно по требованию технологии).
- Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения

- Помещения и здание необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения, из расчета на каждые 800 метров квадратных предельной защищаемой площади общественного здания—6 порошковых огнетушителей вместимостью 10 л каждый (60 л порошка на 800 кв.м.).

- При защите помещений с компьютерной и множительной техникой следует учитывать специфику воздействия огнетушащего вещества на оборудование. Такие помещения оборудуют углекислотными огнетушителями общей емкостью не менее 10 литров каждый (60 л порошка на 800 кв. м).
- Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.
- Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
- Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь свой паспорт в установленной форме, порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
- Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
- Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% исходя из расчетного количества.
- На объекте должно быть определено ответственное лицо «за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения».
- Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.
- Порошковые огнетушители один раз в два года проходят освидетельствование на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию.
- Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в два года.